

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

CABINET SANTEO - THUMERIES

BASSIN SANTEO

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité

Date de Prélèvement : 16/02/2026

Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	0
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Chlorures *		250			mg/L	1012
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,34
Chlore libre					mg(Cl ₂)/L	0,64
Chlore libre actif			0,4	1,4	mg(Cl ₂)/L	0,45
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	0,98
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	4,5
pH			6,9	7,7	unité pH	7,10
Température					°C	30,0
Transparence						Bonne

* Concentration en chlorures supérieure à la Référence de Qualité traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.